

시험 성적서

| | | | |
|----------|----------------------|-----------|---------------|
| 1. 접수 번호 | ICT-20240584 | 4. 접수 일자 | 2024년 04월 11일 |
| 2. 의뢰인 | | 5. 성과이용목적 | 품질관리용 |
| 업체명 | 한일시멘트(주) 평택공장 | | |
| 성명 | 진범열 | | |
| 주소 | 충청남도 당진시 신평면 당진항만로 5 | | |
| 시료명 | 콘크리트용 고로슬래그 미분말(3종) | | |

- 결 과 -

| 연번 | 시험 검사 항목 | 단위 | 시험 검사 방법 | 시험 검사 결과 |
|----|-------------------------|-------------------|----------------|----------|
| 1 | 분말도 (비표면적) | ㎡/g | KS F 2563:2020 | 4,193 |
| 7 | 밀도 | Mg/m ³ | | 2.87 |
| 3 | 활성도지수 | 재령7일 | | 68 |
| | | 재령28일 | | 90 |
| 4 | 산화마그네슘(MgO) | % | | 2.9 |
| 5 | 삼산화황(SO ₃) | % | | 2.4 |
| 6 | 염화물이온(Cl ⁻) | % | | 0.02 |
| 7 | 강열감량 | % | | 1.0 |
| 8 | 플로우값의 비 | % | 102 | |

| | | | | |
|----|--------|-----|-----|----|
| 확인 | 작성자 성명 | 김태강 | 감리자 | 최환 |
|----|--------|-----|-----|----|

※ 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없는 성적서입니다.

※ 2. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.

※ 3. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.



2024년 05월 21일



(주)건설품질기술연구원장

주소 : 경기도 화성시 양감면 초록로693번길 47 전화번호 : 031-338-0331 / 팩스번호 031-667-0331

유의사항 : 작성자 및 확인자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

※ 본 성적서의 진위 여부는 전화(031-338-0331)로 확인 바랍니다.



시험 성적서

| | | | |
|----------|----------------------|-----------|---------------|
| 1. 접수 번호 | ICT-20241109 | 4. 접수 일자 | 2024년 04월 11일 |
| 2. 의뢰인 | | 5. 성과이용목적 | 품질관리용 |
| 업체명 | 한일시멘트㈜ 평택공장 | | |
| 성명 | 전범열 | | |
| 주소 | 충청남도 당진시 신평면 당진항만로 5 | | |
| 시료명 | 콘크리트용 고로슬래그 미분말(3종) | | |

- 결 과 -

| 연번 | 시험 검사 종목 | 단위 | 시험 검사 방법 | 시험 검사 결과 |
|----|-------------|--------|----------------|-------------|
| 1 | 활성도지수 | 재령 91일 | KS F 2563:2020 | 101 |



| | | | | | |
|----|-----------|-----|-----|-----------|----|
| 확인 | 작성자 성명 | 김태강 | 인성방 | 확인자 성명 | 최환 |
|----|-----------|-----|-----|-----------|----|

※ 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없는 성적서입니다.

※ 2. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.

※ 3. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.



2024년 08월 02일



(주)건설품질기술연구원장

주소 : 경기도 화성시 양감면 초북로693번길 47 전화번호 : 031-338-0331 / 팩스번호 031-667-0331

유의사항 : 작성자 및 확인자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

※ 본 성적서의 진위 여부는 전화(031-338-0331)로 확인 바랍니다.

